



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РТИЩЕВСКОМУ, АРКАДАКСКОМУ И ТУРКОВСКОМУ  
РАЙОНАМ

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
412030, Саратовская область, г. Ртищево, пер. Школьный д. 1, тел. 4-53-01 (факс) (8-845-40)4-53-01, gpn57@gumchs.saratov.ru

Предписание № 4/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9 «Ласточка»  
г. Ртищево Саратовской области» в лице заведующего Масловой Марии Дмитриевне  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

"25" февраля 2016 г. проведено мероприятие по надзору Государственным инспектором Ртищевского  
должность, звание, фамилия, имя отчество государственного

Аркадакского и Турковского районов по пожарному надзору Бондаренко Е.В. в отношении МДОУ  
«Детский сад № 9 «Ласточка» г. Ртищево Саратовской области», расположенного по адресу:  
Саратовская область, г. Ртищево, ул. Образцова, д. 2  
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору наименование объекта надзора и его адрес

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- на территории детского сада не организована проверка работоспособности пожарного гидранта не реже двух раз в год (весной и осенью)	/Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г № 390) п.55/;	01.08.2016г.	
2	- не обеспечено наличие исправных электрических фонарей (2 шт.) из расчета 1 фонарь на 50 человек	/Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г № 390) п.38/;	01.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,


установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2016 г.  
(месяце, квартале)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Государственный инспектор  
Ртищевского, Аркадакского и Турковского  
районов по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Бондаренко Евгений Владимирович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » 02 2016 г

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующая МДОУ «Детский сад №9  
«Ласточка» г.Ртищеве Саратовской области»  
Маслова Мария Дмитриевна  
(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » 02 2016 г